



Denna instruktion avser samtliga Bevent Rasch ytterväggsgaller.

## Åtgärder vid periodiskt Underhåll:

Beteckn.

### Utvändig kontroll

- Kontrollera att galleret inte har några yttre skador.
- Kontrollera att inget hindrar luften från att komma in eller ut ur galleret.

### Rengöring

- Kravet på rengöring motsvarar de krav som ställs på anläggningen eller anläggningsdelen i övrigt

### Rengöringsmetoder

- Avtorkning
- Dammsugning

