

System för brandskydd med brandspjäll BSKC9

Innehavare/Utfärdat för

Bröderna Rasch AB

Box 182, 591 22 Motala, Sverige

Organisationsnummer/VAT nummer: 556144-4745

Tel: 0141-23 72 50

E-post: info@rasch.se, Hemsida: www.rasch.se

Produktbeskrivning

System för brandskydd med enbladigt isolerat cirkulärt kanalanslutet brandspjäll BSKC9 med spjällblad och hölje av obrännbart material elektriskt ställdon med fjäderåtergång, ändlägeskontakter och termisk utlösningseenhet. Diameter 100 mm till 630 mm. Aktivering sker via värme-och/eller rökdetektor. Spjället skall anslutas till MRB, MRB3, FENIX eller likvärdigt övervakningssystem. Funktionstest skall ske minst en gång var 48:e timme.

Avsedd användning

System för brandskydd med brandgasspjäll anslutet till övervakningssystem avsett att förhindra brand-och brandgasspridning i ventilationssystem vilka genombryter brandavskiljande väggar och bjälklag. Spjället kan användas som slutdon.

Handelsnamn

Brand-/Brandgasspjäll BSKC9

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

2) Drift- och skötselinstruktioner m.m	2:51
2) Brandskyddstekniska installationer och ventilationssystem	2:52
2) Dokumentation avseende drift och skötsel	5:12
1) Brandteknisk klass spjäll, EI 90 (ve ho i↔o) S, enligt EN 13501-3*	5:231
2) Ventilationstekniskt brandskydd avseende spjäll	5:2551
2) Luftbehandlingsinstallationer, Brandteknisk klass EI 90	5:533
2) Hygien, hälsa och miljö- material	6:11
2) Hygien, hälsa och miljö- mikroorganismer	6:24
2) Hygien, hälsa och miljö- täthet,	6:255
luftläckage spjällblad klass 2**, enligt EN 15650	
luftläckage spjällhus klass C, enligt EN 15560	
2) Skydd mot sammanstötning och klämning	8:3

1) Egenskap verifierad enligt BBR genom CE-märkning enligt SS-EN 15650.

2) Egenskap verifierad enligt BBR genom produktcertifiering enligt certifieringsregel CR 032.

* Detaljerad information framgår av klassifikationsrapporter, RISE 9P03521-2rev 1 och 9P03521-4rev1.

Certifikat SC0052-19 | 2021-04-26

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

9P00859

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.




Tillhörande handlingar

Produktbeskrivning Cirkulärt brand-/brandgasspjäll BSKC9 daterat 2021-03-10.
Monteringsanvisning, Drift & Underhåll Cirkulärt brand-/brandgasspjäll BSKC9, daterad 2021-03-10.

Märkning

Projekteringsanvisningar och monteringsanvisningar skall märkas med följande information:

Innehavare
Tillverkningsställe
Produktens typbeteckning
Certifikatnummer
Egenskaper
P-märke
Certifieringsorgan

Bevent Rasch
Motala
BSKC9
SC0052-19
t. ex. EI 90 (ve ho i↔o) S
The RISE logo, consisting of a stylized 'P' icon followed by the word 'RISE' in a bold, black, sans-serif font.

Bedömningsunderlag

Täthet, spjällblad och spjällhus enligt EN 1751, rapport 9P03473 från RISE,
Prestandadeklaration för Rasch brandspjäll, BSKC9.
EG-intyg om överensstämmelse Nr. 0402-CPD-SC0051-19.
Ritningar enligt klassifikationsrapport 9P03521-2rev 1 och 9P03521-4rev1 från RISE.

Kommentarer

Monteringsanvisningar skall medfölja varje spjäll som levereras.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-04-26.

Martin Tillander