



2016-08-18



Allmän information vid montering av rektangulära ljuddämpare

Vid montering av rektangulära ljuddämpare avsedda för ventilationsanläggningar är det viktigt att anslutande kanalsystem eller byggnadsdel inte påverkar produktens funktion negativt.

Kontrollera att produkten bibehåller sin ursprungliga form för att säkerställa funktion, vridmoment och livslängd genom att:

- Säkerställa att måttet på produktens diagonaler är lika efter montering. Kontrollera produkten okulärt.

- Tillse att anslutande kanalsystem är upphängt på ett sådant sätt att det inte belastar spjällets hölje.
- Tillse att anslutande byggnadsdel inte påverkar ljuddämparen negativt.
- Kontrollera att anslutande kanalsystems dimension stämmer med produktens och inte påverkar ljuddämparens hölje.